



DELTA - E AG
Lufttrocknung+Systeme

Funktionsbeschreibung 2 K Spez. Steuerung

Mit der im Adsorptionsentfeuchter eingebauten 2 Kanal Zeitschaltuhr wird der Prozessluftventilator täglich mehrmals für *30 Minuten eingeschaltet (nur Lüften). Die 2 Kanal Zeitschaltuhr unterscheidet Sommer (Juni – September) und Winter (Oktober – Mai). Im Sommer wird der Einschaltzyklus von *6.30 Uhr bis 22.00 Uhr ausgeschaltet, damit keine unnötige Feuchtigkeit der Aussenluft in den Raum eingebracht wird (Hygrostat bleibt jedoch immer aktiv).

Wenn die relative Feuchte im Abluftkanal über dem am Hygrostat eingestellten Wert liegt, wird die Entfeuchtung aktiviert und bleibt eingeschaltet bis der gewünschte Wert erreicht ist.

* Von uns Vorgeschlagenen Zeitzyklen. Kann beliebig und auf Wunsch geändert werden.

Optional:

Die Steuerung verfügt über Zusatzkontakt für ext. Ventilator, der zur Druckerhöhung, in Prozess oder Regenerationsluft angebracht werden kann.

Anmerkung:

Die Adsorptionsentfeuchter mit spez.- Steuerung (Zeitschaltuhr) werden von uns programmiert, geprüft und Steckerfertig ausgeliefert. → Es bedarf d.h. keinerlei elektrischen Fremd-Eingriff!

Anschluss-Dose für Hygrostat- und evtl. baus.-Ventilator sind betriebsbereit montiert.

Dazu passende Stecker werden angebunden mitgeliefert!

DELTA-E seit 1980 in der Lufttrocknung

nutzen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Erfolg !

Beratung Planung Verkauf Service

20.09.2016GR

